

## АКТ

### согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Поронайска» (МБОУДО ДШИ г. Поронайска)*

#### I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): *г. Поронайск, ул. Октябрьская, 63*

Сведения об Объекте: отдельно стоящее здание 2 этажей, 715 кв.м; наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

Объект культурного наследия: *нет*

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): *государственная.*

Арендодатель (наименование организации): *нет.*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление*

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): *муниципальная*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа, 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская, 76*

#### II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: *дополнительное образование.*

Виды оказываемых услуг: *дополнительное образование детей и взрослых.*

Форма оказания услуг: *на объекте, понедельник - суббота 13.00-21.00 ч.*

Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети, взрослые (родители, законные представители).*

Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением умственного развития: при необходимости.*

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *300 человек.*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект(К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): *«К, О, С, Г, У»*

Мы, нижеподписавшиеся, *И.о. директора МБОУДО ДШИ г.Поронайска Николаева Н. Ю.* с одной стороны, и *Председатель Поронайской местной организации инвалидов общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»*



*(ВОИ) Гладкова Надежда Федоровна*, действующая на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для «К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: на прилегающей территории **нет**, в 75 метрах находится парковочное место для инвалидов.
2. Пандус стационарный наружный<sup>\*\*</sup>: **да, соответствует для «К, О, С, Г, У»**
3. Пандус стационарный внутренний<sup>\*\*</sup>: **нет**.
4. Пандус инвентарный<sup>\*\*\*</sup>, роллопандус: **да, соответствует для «К, О, С, Г, У»**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, соответствует для «К, О, С, Г, У»**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**.
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**.
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**.
9. Дверные проемы входной зоны<sup>\*\*\*\*</sup>: **да, соответствует для «К, О, С, Г, У»**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**.
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**.
12. Кнопка вызова на входной зоне: **да, не соответствуют для «К, О, С, Г, У»**.
13. Лифт пассажирский: **нет**.
14. Лифт грузовой: **нет**.
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**.
16. Санитарно-гигиенические помещения: **нет**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: **нет**.
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**.
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
  - звуковой информации: **нет**.



- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*.

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*.

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*.

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Поронайска (МБОУДО ДШИ г.Поронайска)** расположенного по адресу:

**г.Поронайск, ул.Октябрьская, 63.**

(указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению)

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным/частично(условно)доступным**(*нужное подчеркнуть*) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1	К, О, С, Г, У	Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (перед опасным участком, изменением направления движения, входом в здание и т.п.). Принятые меры: организована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг.	Приказ №147.1 от 23.07.2019 г.
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1	К, О, С, Г, У	Лестница оборудована ступенями с открытыми подступенками. Отсутствует выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничного марша. Отсутствуют поручни у наружной лестницы ГОСТ Р 51261-99. Отсутствует смотровая панель в полотне	



		наружной двери, доступной для МГН. Входная дверь, доступная для МГН не имеет символа, указывающего на её доступность. Принятые меры: дистанционное обслуживание или сопровождение инвалида ответственным сотрудником Учреждения.	Приказ №147.1 от 23.07.2019 г.
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1	С, Г, У	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность участков пола на путях движения перед дверными проёмами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей. Принятые меры: сопровождение инвалида ответственным сотрудником учреждения.	Приказ №147.1 от 23.07.2019 г.
3.2	К, О,	Перемещение, внутри здания до места предоставления услуги технически невозможно. Принятые меры: организация альтернативной формы обслуживания	Приказ №147.1 от 23.07.2019 г.
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1	О, С, Г, У	Обслуживание инвалидов на объекте предоставляется в классе на 1 этаже, так же за отдельным столом. Перемещение, внутри здания до места предоставления услуги организовано сотрудниками учреждения с помощью персонала учреждения. (условно доступно)	Приказ №147.1 от 23.07.2019 г.
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1	О, С, Г, У	Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов санитарно-бытовые помещения. Принятые меры: доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения.	Приказ №147.1 от 23.07.2019 г.
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	К, О, С, Г, У	Отсутствует визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и места получения услуги, а также сигнализации об опасности. Принятые меры: доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения.	Приказ №147.1 от 23.07.2019 г.
6.2		Приказом назначить ответственным за организацию информационного наполнения официального сайта учреждения по вопросам доступности объектов учреждения и предоставляемых услуг.	Приказ №5 от 15.01.2020 г.
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
7.1	К, О, С, Г, У	расстояние от автобусной остановки транспорта 139 м; время движения (пешком 3-5 минут)	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1	К, О	отсутствует	

**Примечание:**

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

**V. Рекомендации** (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):  
1. Оборудовать вход на объект доступными для МГН элементами информации об объекте (основание п. 6.5.9. СП 59.13330.2016).



2. Разместить при входе на участок табличку с телефоном лица, ответственного за сопровождение инвалидов. Информацию выполнить на контрастном фоне и продублировать её шрифтом Брайля (основание: п.6.5.4, и п. 6.5.9. СП59.13330.2016).
3. Оборудовать сан.узел крючками для одежды и костылей, системой тревожной сигнализации выполненной на контрастном фоне , дублированной шрифтом Брайля (п. 6.3. и 6.5.8. СП59.13330.2016.)
4. Установить на краевых частях ступеней противоскользящие полосы контрастного цвета в соответствии с требованиями СП (основание п.5.1.12 СП59.13330.2016).
5. На официальном сайте учреждения в раздел «Доступная среда» разместить схему движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта и от возможной автомобильной парковки.

И.о. директора  
МБОУДО ДШИ г.Поронайска



Н. Ю. Николаева/

\_\_\_\_\_ 2020 г.

Председатель Поронайской местной  
организации инвалидов Общероссийской  
общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  
(ВОИ)



Н.Ф. Степкова /

М.П.

\_\_\_\_\_ 2020 г.